Molėtų m. išleidėjo(po valymo) nutekamojo vandens lab duomenys 2026 m.

met. **Nr.9**

	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	**µg/l**	mg/l	mg/l		
Data	**SM**	**BDS**	**BN**	**BP**	**Naftos pr.**	**CHDS**	**Amon.azot**	**Nitrit**	**Nitrat**	**Chlor**	**Sulfat**	**Ftalatai**	**Fosf**	**Deterg**	**pH**	
01 21	0	4,625	44,023	0,094	0	36,892	39,631	0,006	0,418	32,884	15,887	0,2000	0,0850	0,0130	8,04	
02 18	0	6,85	19,899	3,88	0	23,628	12,562	0,007	0,194	56,519	16,843	0,3800	2,468	0,036	8,15	
t/m																
vid																

Chromas	**cinkas**	**kadmis**	**nikelis**	**švinas**	**varis**	**dibutilftalatas**
µg	µg	µg	µg	µg	µg	µg

Gamybos vadovė G.Žemaitienė