

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO RODIKLIAI

Nr.	Rodiklis	Mato vienetas
1.	Pakelto požeminio vandens kiekis	418,9 tūks. m^3 / per metus arba % bendrojo kiekio
2.	Pakelto paviršinio vandens kiekis	0 tūks. m^3 / per metus arba % bendrojo kiekio
3.	Patiekto geriamojo vandens kiekis	400,1 tūks. m^3 / per metus arba % bendrojo kiekio
4.	Geriamojo vandens ruošimo įrenginiai	39 vienetai
5.	Geriamojo vandens ruošimo įrenginių pajėgumas	7922 m^3 / per parą
6.	Gerinto vandens kiekis	418200 m^3 / per metus, 34850 m^3 / per mėnesį 1161 m^3 / per parą
7.	Bendras geriamojo vandens tiekimo tinklų ilgis	196,4 km.
8.	Geriamojo vandens gavybos įrenginių projektinis pajėgumas	3574100 m^3 / per metus, 297841 m^3 / per mėnesį, 9792 m^3 / per parą
9.	Aptarnaujamų vartotojų ir abonentų skaičius	5737 skaičius.
10.	Vartotojams parduoto požeminio vandens kiekis	230,5 tūks. m^3 / per metus, 19,21 tūkst. m^3 / per mėnesį
11.	Abonentams parduoto požeminio vandens kiekis	101,2 tūks. m^3 / per metus, 8,43 tūkst. m^3 / per mėnesį
12.	Geriamojo vandens netektis	87,2 tūks. m^3 / per metus, 7,27 tūkst. m^3 / per mėnesį
13.	Geriamojo vandens netektis	21 % gaunamo geriamojo vandens kiekio per mėnesį
14.	Geriamojo vandens netektis	0,44 m^3 / km vamzdžio per mėnesį
15.	Geriamojo vandens netektis	1,0 m^3 abonentui ir vartotojui per mėnesį
16.	Naujų vartotojų skaičius per metus	58 skaičius per metus
17.	Naujų abonentų skaičius per metus	4 skaičius per metus
18.	Geriamojo vandens tiekimo tinklo plėtra	2967 metrai per metus

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų kokybės reikalavimų
2 priedas

GERIAMOJO VANDENS SLĖGIO RODIKLIAI

Nr.	Rodiklis	Mato vienetas
1.	Didžiausias ties įvadu užfiksuotas slėgis	2,7 m
2.	Mažiausias ties įvadu užfiksuotas slėgis	2,0 m
3.	Mažo slėgio atvejų dažnumas	0 skaičius per metus arba dienų skaičius per metus
4.	Skundai dėl mažo slėgio	0 skaičius per metus
5.	Skundai dėl didelio slėgio	0 skaičius per metus
6.	Pertrūkiai, kuriuos sukelia per didelis slėgis	0 skaičius per metus
7.	Geriamojo vandens tiekėjo eksploatuojamos slėgio pakėlimo stotys geriamojo vandens tiekimo tinkle	0 skaičius

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų kokybės reikalavimų
3 priedas

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO PERTRŪKIŲ RODIKLIAI

Nr.	Rodiklis	Mato vienetas
1.	Planuoti geriamojo vandens tiekimo pertrūkiai, trukę daugiau kaip 24 val.	0 skaičius per metus
2.	Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius (vidutiniškai)	0 abonentų ir vartotojų skaičius
3.	Pertrūkiai dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijos, trukę daugiau kaip 24 val.	0 skaičius per metus
4.	Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius	0 abonentų ir vartotojų skaičius
5.	Planuoti geriamojo vandens tiekimo pertrūkiai, trukę 12–24 val.	0 skaičius per metus
6.	Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius	0 abonentų ir vartotojų skaičius
7.	Pertrūkiai dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijos, trukę 12–24 val.	0 skaičius per metus
8.	Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius	0 abonentų ir vartotojų skaičius
9.	Planuoti geriamojo vandens tiekimo pertrūkiai, trukę 6–12 val.	0 skaičius per metus
10.	Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius	0 abonentų ir vartotojų skaičius
11.	Pertrūkiai dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijos, trukę 6–12 val.	0 skaičius per metus
12.	Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius	0 abonentų ir vartotojų skaičius
13.	Abonentai ir vartotojai, per metus patyrę pakartotinį geriamojo vandens tiekimo pertrūkį, nepriklausomai nuo pertrūkio priežasčių	0 abonentų ir vartotojų skaičius
14.	Bendras geriamojo vandens tiekimo tinklų ilgis	196,40 vamzdynų km
15.	Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarių dažnumas	0,71 vnt 1 km vamzdyno avarių skaičius per metus